



## 消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國114年1月21日

發文字號：114中消技字第016401號

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

### 二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月14日起至118年9月13日止

四、認可項目：型式認可展延

### 五、認可內容：

| 設備名稱    | 耐熱電線電纜                             |          |           |
|---------|------------------------------------|----------|-----------|
| 型式認可編號  | HR-9318                            | 型號       | HT-CV2    |
| 廠牌      | 宏泰電工                               | 產地       | 國產        |
| 耐熱溫度(℃) | 380                                | 完成外徑(mm) | 15以上，未滿30 |
| 電壓(Vac) | 600                                | 遮蔽       | 有或無       |
| 構造      | 電纜型                                | 耐熱層      | 絕緣體兼耐熱層   |
| 被覆體     | PVC混合物                             | 絕緣體      | XLPE混合物   |
| 適用範圍    | 消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜 |          |           |

### 六、輕微變更內容：

|   | 變更內容            | 核准日期      | 核准文號          |
|---|-----------------|-----------|---------------|
| 1 | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年7月12日 | 113中消技字第1455號 |
| 2 | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年8月9日  | 113中消技字第1676號 |

### 七、注意事項：

- (一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。
- (二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。
- (三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規



定申請變更。

八、原本會 113 年 8 月 30 日核發之 113 中消技字第 185701 號型式認可書作廢。

財團  
法人  
中華民國消防技術顧問基金會

T F T F





## 消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國114年1月21日

發文字號：114中消技字第016501號

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

### 二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月13日起至118年9月12日止

### 四、認可項目：型式認可展延

### 五、認可內容：

| 設備名稱     | 耐熱電線電纜                             |          |           |
|----------|------------------------------------|----------|-----------|
| 型式認可編號   | HR-9319                            | 型號       | HT-CL2    |
| 廠牌       | 宏泰電工                               | 產地       | 國產        |
| 耐熱溫度(°C) | 380                                | 完成外徑(mm) | 15以上，未滿30 |
| 電壓(Vac)  | 600                                | 遮蔽       | 有或無       |
| 構造       | 電纜型                                | 耐熱層      | 絕緣體兼耐熱層   |
| 被覆體      | 低煙無鹵材料                             | 絕緣體      | XLPE混合物   |
| 適用範圍     | 消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜 |          |           |

### 六、輕微變更內容：

|   | 變更內容            | 核准日期      | 核准文號          |
|---|-----------------|-----------|---------------|
| 1 | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年7月12日 | 113中消技字第1456號 |
|   | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年8月9日  | 113中消技字第1677號 |

### 七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規



定申請變更。

八、原本會 113 年 8 月 30 日核發之 113 中消技字第 185801 號型式認可書作廢。

財團  
法人  
中華民國消防技術顧問基金會

TFTF





## 消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國113年10月11日

發文字號：113中消技字第216801號

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

### 二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自112年6月19日起至117年6月18日止

### 四、認可項目：型式認可展延

### 五、認可內容：

| 設備名稱      | 耐熱電線電纜                             |          |         |
|-----------|------------------------------------|----------|---------|
| 型式認可編號    | HR-9701                            | 型號       | HT-CV3  |
| 廠牌        | 宏泰電工                               | 產地       | 國產      |
| 耐熱溫度(°C)  | 380                                | 完成外徑(mm) | 未滿15    |
| 額定電壓(Vac) | 600                                | 遮蔽       | 有或無     |
| 構造        | 電纜型                                | 耐熱層      | 絕緣體兼耐熱層 |
| 被覆體       | PVC混合物                             | 絕緣體      | XLPE混合物 |
| 適用範圍      | 消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜 |          |         |

### 六、輕微變更內容：

|   | 變更內容            | 核准日期      | 核准文號          |
|---|-----------------|-----------|---------------|
| 1 | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年7月12日 | 113中消技字第1459號 |
| 2 | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年8月9日  | 113中消技字第1680號 |

### 七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。



(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

八、原本會 112 年 5 月 31 日核發之 112 中消技字第 092701 號型式認可書作廢。

財團  
法人  
中華民國消防技術顧問基金會

T F T F





## 消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國114年1月21日

發文字號：114中消技字第016801號

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

### 二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自112年6月19日起至117年6月18日止

四、認可項目：型式認可展延

### 五、認可內容：

| 設備名稱    | 耐熱電線電纜                             |          |         |
|---------|------------------------------------|----------|---------|
| 型式認可編號  | HR-9702                            | 型號       | HT-CL3  |
| 廠牌      | 宏泰電工                               | 產地       | 國產      |
| 耐熱溫度(℃) | 380                                | 完成外徑(mm) | 未滿15    |
| 電壓(VAC) | 600                                | 遮蔽       | 有或無     |
| 構造      | 電纜型                                | 耐熱層      | 絕緣體兼耐熱層 |
| 被覆體     | 低煙無鹵材料                             | 絕緣體      | XLPE混合物 |
| 適用範圍    | 消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜 |          |         |

### 六、輕微變更內容：

|   | 變更內容            | 核准日期      | 核准文號          |
|---|-----------------|-----------|---------------|
| 1 | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年7月12日 | 113中消技字第1460號 |
| 2 | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年8月9日  | 113中消技字第1681號 |

### 七、注意事項：

- (一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。
- (二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。
- (三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規



定申請變更。

八、原本會 112 年 5 月 31 日核發之 112 中消技字第 092801 號型式認可書作廢。

財團中華民國消防技術顧問基金會  
法人中華民國消防技術顧問基金會

T F T F





## 消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國114年1月21日

發文字號：114中消技字第016601號

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

### 二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月14日起至118年9月13日止

### 四、認可項目：型式認可展延

### 五、認可內容：

| 設備名稱     | 耐熱電線電纜                             |          |         |
|----------|------------------------------------|----------|---------|
| 型式認可編號   | HR-9320                            | 型號       | HT-CL1  |
| 廠牌       | 宏泰電工                               | 產地       | 國產      |
| 耐熱溫度(°C) | 300                                | 完成外徑(mm) | 未滿15    |
| 電壓(Vac)  | 600                                | 遮蔽       | 有或無     |
| 構造       | 電纜型                                | 耐熱層      | 絕緣體兼耐熱層 |
| 被覆體      | 低煙無鹵材料                             | 絕緣體      | XLPE混合物 |
| 適用範圍     | 消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜 |          |         |

### 六、輕微變更內容：

|   | 變更內容            | 核准日期      | 核准文號          |
|---|-----------------|-----------|---------------|
| 1 | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年7月12日 | 113中消技字第1457號 |
| 2 | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年8月9日  | 113中消技字第1678號 |

### 七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規



定申請變更。

八、原本會 113 年 8 月 30 日核發之 113 中消技字第 185901 號型式認可書作廢。

財團  
法人  
中華民國消防技術顧問基金會

T F T F





## 消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國114年1月21日

發文字號：114中消技字第016701號

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

### 二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月28日起至118年9月27日止

四、認可項目：型式認可展延

### 五、認可內容：

| 設備名稱     | 耐熱電線電纜                             |          |         |
|----------|------------------------------------|----------|---------|
| 型式認可編號   | HR-9327                            | 型號       | HT-CV1  |
| 廠牌       | 宏泰電工                               | 產地       | 國產      |
| 耐熱溫度(°C) | 300                                | 完成外徑(mm) | 未滿15    |
| 電壓(Vac)  | 600                                | 遮蔽       | 有或無     |
| 構造       | 電纜型                                | 耐熱層      | 絕緣體兼耐熱層 |
| 被覆體      | PVC混合物                             | 絕緣體      | XLPE混合物 |
| 適用範圍     | 消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜 |          |         |

### 六、輕微變更內容：

|   | 變更內容            | 核准日期      | 核准文號          |
|---|-----------------|-----------|---------------|
| 1 | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年7月12日 | 113中消技字第1458號 |
| 2 | 變更電纜本體標示增列識別印字。 | 113年8月9日  | 113中消技字第1679號 |

### 七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規





定申請變更。

八、原本會 113 年 8 月 30 日核發之 113 中消技字第 186001 號型式認可書作廢。

財團中華民國消防技術顧問基金會  
法人中華民國消防技術顧問基金會

T F T F