



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國114年1月21日

發文字號：114中消技字第016401號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月14日起至118年9月13日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設 備 名 稱	耐熱電線電纜		
型 式 認 可 編 號	HR-9318	型 號	HT-CV2
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
耐 熱 溫 度 (° C)	380	完 成 外 徑 (m m)	15 以上，未滿 30
電 壓 (V a c)	600	遮 蔽	有或無
構 造	電纜型	耐 熱 層	絕緣體兼耐熱層
被 覆 體	PVC 混合物	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：

	變 更 內 容	核 准 日 期	核 准 文 號
1	變更電纜本體標示增列識別印字。	113 年 7 月 12 日	113 中消技字第 1455 號
2	變更電纜本體標示增列識別印字。	113 年 8 月 9 日	113 中消技字第 1676 號

七、注意事項：

- (一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。
- (二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。
- (三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規



定申請變更。

八、原本會 113 年 8 月 30 日核發之 113 中消技字第 185701 號型式認可書作廢。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會

FTTF



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國114年1月21日

發文字號：114中消技字第016501號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月13日起至118年9月12日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設 備 名 稱	耐熱電線電纜		
型 式 認 可 編 號	HR-9319	型 號	HT-CL2
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
耐 熱 溫 度 (° C)	380	完 成 外 徑 (m m)	15 以上，未滿 30
電 壓 (V a c)	600	遮 蔽	有或無
構 造	電纜型	耐 熱 層	絕緣體兼耐熱層
被 覆 體	低煙無鹵材料	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：

	變 更 內 容	核 准 日 期	核 准 文 號
1	變更電纜本體標示增列識別印字。	113 年 7 月 12 日	113 中消技字 第 1456 號
	變更電纜本體標示增列識別印字。	113 年 8 月 9 日	113 中消技字 第 1677 號

七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規



定申請變更。

八、原本會 113 年 8 月 30 日核發之 113 中消技字第 185801 號型式認可書作廢。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人

T F T F



消防器具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國113年10月11日

發文字號：113中消技字第216801號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自112年6月19日起至117年6月18日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設 備 名 稱	耐熱電線電纜		
型 式 認 可 編 號	HR-9701	型 號	HT-CV3
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
耐 熱 溫 度 (° C)	380	完 成 外 徑 (m m)	未滿15
額 定 電 壓 (V a c)	600	遮 蔽	有或無
構 造	電纜型	耐 熱 層	絕緣體兼耐熱層
被 覆 體	PVC 混合物	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：

	變 更 內 容	核 准 日 期	核 准 文 號
1	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年7月12日	113中消技字第1459號
2	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年8月9日	113中消技字第1680號

七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。



(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

八、原本會 112 年 5 月 31 日核發之 112 中消技字第 092701 號型式認可書作廢。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

T F T F



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國114年1月21日

發文字號：114中消技字第016801號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自112年6月19日起至117年6月18日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設 備 名 稱	耐熱電線電纜		
型 式 認 可 編 號	HR-9702	型 號	HT-CL3
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
耐 熱 溫 度 (° C)	380	完 成 外 徑 (m m)	未滿15
電 壓 (V A C)	600	遮 蔽	有或無
構 造	電纜型	耐 熱 層	絕緣體兼耐熱層
被 覆 體	低煙無鹵材料	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：

	變 更 內 容	核 准 日 期	核 准 文 號
1	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年7月12日	113中消技字第1460號
2	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年8月9日	113中消技字第1681號

七、注意事項：

- (一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。
- (二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。
- (三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規



定申請變更。

八、原本會 112 年 5 月 31 日核發之 112 中消技字第 092801 號型式認可書作廢。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會

T F T F



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國114年1月21日

發文字號：114中消技字第016601號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月14日起至118年9月13日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9320	型號	HT-CL1
廠牌	宏泰電工	產地	國產
耐熱溫度 (°C)	300	完成外徑 (mm)	未滿15
電壓 (Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年7月12日	113中消技字第1457號
2	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年8月9日	113中消技字第1678號

七、注意事項：

- (一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。
- (二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。
- (三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規



定申請變更。

八、原本會 113 年 8 月 30 日核發之 113 中消技字第 185901 號型式認可書作廢。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人

T F T F



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國114年1月21日

發文字號：114中消技字第016701號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月28日起至118年9月27日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設 備 名 稱	耐熱電線電纜		
型 式 認 可 編 號	HR-9327	型 號	HT-CV1
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
耐 熱 溫 度 (° C)	300	完 成 外 徑 (m m)	未滿 15
電 壓 (V a c)	600	遮 蔽	有或無
構 造	電纜型	耐 熱 層	絕緣體兼耐熱層
被 覆 體	PVC 混合物	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：

	變 更 內 容	核 准 日 期	核 准 文 號
1	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年7月12日	113中消技字第1458號
2	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年8月9日	113中消技字第1679號

七、注意事項：

- (一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。
- (二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。
- (三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規



定申請變更。

八、原本會 113 年 8 月 30 日核發之 113 中消技字第 186001 號型式認可書作廢。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人

T F T F



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國115年9月14日

發文字號：115年中消技字第201301號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自115年9月14日起至120年9月13日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

設 備 名 稱	耐熱電線電纜		
型 式 認 可 編 號	HR-B11501	型 號	HT-CV4
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
耐 熱 溫 度	380°C	完 成 外 徑	30mm 以上，未滿 100mm
電 壓 (V a c)	600	遮 蔽	有或無
構 造	電纜型	耐 熱 層	絕緣體兼耐熱層
被 覆 體	PVC 混合物	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會